

Вперше примін.

Довідк. №

Πισθυσ i θαπα

нб. № дубл.

Взам. інв. №

Πισινυς i θαλα

№. №	оригін.
------	---------

Креслення несе рекомендаційний характер та не є остаточною робочою документацією.
При виготовленні, може потребувати правок та змін.

1. Живлення від мережі трьохфазного струму ~380В, 50Гц.
2. Номінальний струм 250А.
3. Очікуваний струм короткого замикання не більше 25 кА.
4. Система заземлення TN-C.
5. Монтаж виконаний проводами (окрім особливо вказаних на схемі):
 - кола напруги – перетином 1мм^2 ;
 - апаратуру, встановлену на дверях – проводом ПВ4, а нерухомий монтаж – проводом ПВ3.
6. Позначення провідників головних кіл букво-цифрове, та кольором:
 - L1 – жовтий, L2 – зелений, L3 – червоний;
 - +12В – провід червоного кольору;
 - 12В – провід синього кольору.

000002.656517.010 EO

Шафа АВР-250А

Мережа-ДГ на перемикачі навантаження
з моторприводом та блоком MGS

Схема електрична об'єднана

Лімера

Maca

Μαωηαδ

Арк. 1

1	Аркцүшів	2
---	----------	---

ТОВ "ТБК Вектор-ВС"

